

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. december 09-ei ülésére

Tárgy: bölcsőde fűtési rendszere

Tisztelt Képviselő-testület!

Múlt havi ülésünkön tárgyaltuk a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri Bölcsődéjének fűtési rendszere kapcsán kialakult helyzetet. (A múlt ülésre kiküldött levelezést ismételtén csatoljuk.)

A 325/2021. (XI.11.) KVÖKt. határozatban úgy döntöttek, hogy a fűtési rendszerrel kapcsolatos problémák elhárítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegyék meg és a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság következő ülésén hallgassuk meg a kazánok karbantartásával megbízott Ganzler Gábort a problémával kapcsolatban.

Ganzler úr az ülésen részt vett és elmondta, hogy jelenleg minden rendben van a fűtési rendszerrel, a hozzá kapcsolódó garancia pedig a generálkivitelezőnél van. Véleménye szerint, a beüzemelésnél követtek el hibákat, pl.: a radiátorokat nem mosatták ki, van jegyzőkönyv, mely hiányos. A jövőben kéri, hogy már a tervezési szakaszba kerüljön bevonásra, mert itt is például a mechanikai szűrőt utólag kellett beépíteni, nem volt a terveken, holott az elengedhetetlen. Továbbá elmondta, hogy a befűvőknél az anemosztát se működik jól, a gyári program nem illeszkedik az épület igényeihez, azt próbálják az igényekhez szabni. Most minden vizet lágyítanak és nincs tágulási tartály.

A bizottság elfogadta a tájékoztatót és évenkénti tájékoztató megtartására kérte Ganzler urat nem csak a bölcsőde, hanem az összes általa karbantartott intézményi, önkormányzati lakás kazán kapcsán.

Kérem javaslatunk szíves támogatását!

Kisbér, 2021. december 07.

Andrási Tamás s.k.
elnök

Pápai Mónika s.k.
referens

Határozati javaslat:

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete

a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde Kisbéri Bölcsődéje fűtési rendszerének problémája kapcsán tudomásul veszi Ganzler Gábor Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság ülésén tett tájékoztatását.

elrendeli, hogy az önkormányzati intézményekben és lakásokban található kazánok állapotáról a fűtési rendszer karbantartásával megbízott Ganzler Gábor évente készítsen beszámolót a képviselő-testületnek.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovics Zoltán polgármester