

From: Béla Nagy <nagy.bela@elinor.hu>
Sent: Friday, October 13, 2023 1:26 PM
To: Dr. Skrihár Tünde (KKÖH) <irodavezeto@kisber.hu>
Cc: Lendvai, Szilárd <szilard.lendvai@eon-hungaria.com>
Subject: Kisbér - Veszprémvarsány 132 kV-os távvezeték, 7 sz. oszlop

Tisztelt Vithalmné dr. Skrihár Tünde!

Bizonyára tudomására jutott, hogy a távvezeték kivitelezése közben probléma adódott, miszerint az Ipari Park 0129/22 helyrajzi számú területén a közművek (nagyfeszültségű oszlop - vízvezeték) távolsága nem felel meg a vonatkozó szabványi előírásoknak. A beruházó és engedélyes - E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. - hogy teljesíteni tudja jelen nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyben szerződéses kötelezettségeit, ezért a helyzet gyors megoldását szeretné elérni. A meglévő közművek kiváltása nélkül a szabványosság úgy biztosítható, ha a 7 sz. sarokfeszítő oszlopot a megfelelő távolságra áthelyezik. Az áthelyezés mértékét a csatolt Helyszínrajzon ábráztuk kék színnel. Pirossal jelöltük a meglévő, jogerős engedéllyel rendelkező nyomvonalat. Az oszlophely módosítása miatt változik a biztonsági övezet, így a terület érintettsége is. Amennyiben Önök részéről elfogadható a vázolt megoldás kérjük szakhatósági és tulajdonosi valamint kezelői hozzájárulásukat megadni szíveskedjenek. A vezetékjog változást az üzemeltető rendezni fogja.

Üdvözlettel:
Nagy Béla
villamosmérnök
+36205619581

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság

A kialakítás alatt álló ipari parkot érintő, az ELINOR Mérnökiroda Kft. által készített „*KISBÉR-VESZPRÉMVARSÁNY 132 kV-os távvezeték*” nyomvonalrajza alapján javasolja az eredeti, piros nyomvonalon vinni a vezetéket és a használatbavételi engedély birtokában a kártalanítás összegét és az érintett ingatlanokra készített értébecslést felülvizsgáltatni.

Kisbér, 2023. november 7.

Andrási Tamás s.k.
elnök

Pápai Mónika s.k.
referens