

ELŐTERJESZTÉS

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság 2023. december 5-ei ülésére

Tárgy: Petőfi Sándor utca járdafelújítás – műszaki tartalom változtatás

Tisztelt Bizottság!

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 320/2023. (XI.22.) KVÖkt. határozatában a megbízta Rösszer Ottó tervezőt a Kisbér, Petőfi Sándor utca járdájának felújítására vonatkozó műszaki tartalom felülvizsgálatával.

Rösszer Ottó az önkormányzat megkeresésére áttanulmányozta a terveket és az alábbi **változtatást** javasolja:

a járdaburkolat pályaszerkezete:

- 6 cm térkő burkolat
- 3 cm fektető ágyazat, Z2/4 zúzottkő
- 5 cm burkolatalap kiékelés, mechanikai stabilizáció, Z0/22 zúzottkő
- 25 cm burkolatalap, mechanikai stabilizáció, Z0/65 zúzottkő

a kapubejáró pályaszerkezete:

- 6 cm térkő burkolat
- 3 cm fektető ágyazat, Z2/4 zúzottkő
- 15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt-4
- 15 cm fagyvédő réteg, mechanikai stabilizáció, Z0/65 zúzottkő

Az eredeti terv műszaki leírásában található mennyiségek, méretek:

Tervezett járda pályaszerkezete (normál esetben, folyópályán):

- 6 cm vtg. beton térkő burkolat
- 3 cm vtg. NZ 0/5 zuzalék ágyazat
- 15 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg
- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Tervezett járda pályaszerkezete erősített kivitelben (kapubehajtóban és további

1-1 m szélességben):

- 8 cm vtg. beton térkő burkolat
- 3 cm vtg. NZ 0/5 zuzalék ágyazat
- 20 cm vtg. Ckt-4 j. alapréteg

- 25 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Tervezett beton kapubehajtó csatlakozások helyreállítása szintbe emeléssel:

- 20 cm vtg. CP 4/3 j. beton burkolat

- 35 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Tervezett burkolatlan, murvás kapubehajtó csatlakozások helyreállítása szintbe emeléssel:

- 25 cm vtg. M22 j. mechanikai stabilizáció

- 30 cm vtg. homokos kavics védőréteg

Tervezett járda-padka, zöldsáv helyreállítás:

- 10 cm vtg. humuszterítés, füvesítés

- vált. vtg. padkafeltöltés M1 vagy M2 j. földműanyagból

Kérem a Tisztelt Bizottságot tárgyalja meg a műszaki tartalom változtatását!

Kisbér, 2023. november 30.

Vithalmné dr. Skrihár Tünde
irodavezető

Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság

A bizottság elfogadásra javasolja a Rösszer Róbert tervező által a Kisbér, Petőfi S. utca járdájának felújítására vonatkozó műszaki tartalom felülvizsgálata során tett észrevételeit. A járda szélességét 1,1 m-ben, a kétoldali szegély szélességét 5-5 cm-ben javasolja megállapítani.

A módosított műszaki tartalommal (a többi elem változatlanul hagyásával) javasolja ismételten ajánlatok bekérését a korábbi ajánlatadóktól, továbbá a Balom Asztalos és Üvegező Bt-től, a Renovatio Kft-től és Sinigla Lászlótól.

Kisbér, 2023. december 7.

Andrási Tamás s.k.
elnök

Pápai Mónika s.k.
referens