

A tervet áttanulmányozva, az alábbi változtatást javaslom:

a járdaburkolat pályaszerkezete:

- 6 cm térkő burkolat
- 3 cm fektető ágyazat, Z2/4 zúzottkő
- 5 cm burkolatalap kiékelés, mechanikai stabilizáció, Z0/22 zúzottkő
- 25 cm burkolatalap, mechanikai stabilizáció, Z0/65 zúzottkő

a kapubejáró pályaszerkezete:

- 6 cm térkő burkolat
- 3 cm fektető ágyazat, Z2/4 zúzottkő
- 15 cm burkolatalap, hidraulikus kötőanyagú stabilizáció, Ckt-4
- 15 cm fagyvédő réteg, mechanikai stabilizáció, Z0/65 zúzottkő