



A3 STATIKA Mérnöki Szolgáltató Bt.

9025 Győr, Temető utca 21. 1. em. 6. ajtó.

Cégjegyzékszám: 08-06-015477

Adószám: 26297844-2-08

Tel.: +36-70/277-6963

E-mail: nagykeriakos@gmail.com

a3statika@gmail.com

Nyilatkozat

2870 Kisbér, Városház tér 1.; hrsz.: 1

A meglévő kiállítási térben lévő födémáttörés befedéséhez és hasznosításához további vizsgálatok szükségesek.

A meglévő födém jelenlegi vasalását és a beton szilárdságát kell meghatározni. A vasalás meghatározása történhet valamilyen roncsolásos eljárással vagy léteznek nem roncsolásos vizsgálati módszerek, mint az ultrahangos vizsgálat vagy mágneses módszerek. A beton szilárdságát Schmidt-kalapácsos vizsgálattal lehet meghatározni.

Miután az említett értékek meghatározásra kerülnek utána kezdődhet a tervezés. A tervezés során előfordulhat, hogy szükséges a jelenlegi födém megerősítése, új vendégfödémrel vagy alátámasztása új pillérekkel. Az új pillérek esetleges kialakításához szükséges az alatta lévő födém vizsgálata is amire ráterhel.

A fent említett vizsgálatokhoz, tervezéshez és az egyéb lehetséges kivitelezési költségekhez célszerű előre hozzávetőleges költségbecslést készíteni.

Kelt: Győr, 2024. március 26.

.....
Nagykeri Ákos
okl. szerkezet-építőmérnök
MMk.sz.: SZÉ51; T 08-01391