



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐI VÁLASZOK ÖSSZESÍTÉSE:



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTELEKKEL VALÓ MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.	2024.05.13.
ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság	2024.05.08.



### NYILATKOZAT A HOZZÁJÁRULÁS FELTÉTEL NÉLKÜLI MEGADÁSRÓL

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.	2024.05.16.



### NEM ÉRINTETT

KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐ NEVE	NYILATKOZAT DÁTUMA
Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság	2024.04.03.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### KÉRELEM ADATAI:

Azonosító:	883666184
Kérelem típusa:	KÖZMŰNYILATKOZAT
Státusz:	Nyilatkozat érvényes
Benyújtás időpontja:	2024.04.03.
Hiánypótlás időpontja:	2024.05.08.
Kérelmező neve:	Szücs Alexandra (555103403)
Kérelmező típusa:	tervező
Kérelmező kinek a nevében jár el?	jogi személy nevében
Felhasználás jellege:	közösségi célú
Kérelem célja:	nem engedélyhez kötött
Kérelem tárgya:	Kisbér, Szabadidőpark az Angolparkban
Határidő-számítás jogalapja:	324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendelet
Építmény típusa:	általános építmények
Építmény funkciója:	Egyéb sport- és üdülési célú építmény
Összes hasznos alapterület:	7600 m <sup>2</sup>
Létesítendő / önálló rendeltetési egységek száma:	1 db

#### MEGRENDELŐ ADATAI:

Sorszám:	1
Név:	Royal-Kert Kft.
Adószám:	12609046219
Cím:	8200 Veszprém, Sólyi utca 8
Telefon:	+36205241652
E-mail cím:	kert@royalkert.hu



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### ÉRINTETT TERÜLET:

Település: Kisbér  
Helyrajzi szám: 1034/4

Megadott tervezési terület:

POLYGON((573226.2 240399.06,573300.4 240443.86,573379.36 240291.26,573305.72  
240280.06,573266.52 240341.38,573226.2 240399.06))



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## KÖZMŰVEZETÉK-ÜZEMELTETŐK:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen  
Működő Részvénytársaság

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

2800 Tatabánya, Sárberék utca 100

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (VE):

Vízvezetés

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

/ Szakág (VI):

Vízellátás

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.

---

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen  
CÍME: 9027 Győr, Kandó Kálmán utca 11-13  
SZAKÁGA(I):  
/ Szakág (EL): Villamos energia  
Kijelölés módja: automatikus kijelölés  
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:  
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.  
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

---

**ÜZEMELTETŐ NEVE:** Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

---

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES: Igen  
CÍME: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36  
SZAKÁGA(I):  
/ Szakág (HI): Hírközlés  
Kijelölés módja: automatikus kijelölés  
Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:  
– Publikus hálózati információk: Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.  
– Kivételi hálózati információk: A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

A FOLYAMATBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZÜKSÉGES:

Igen

CÍME:

6724 Szeged, Pulz utca 44 A épület 3. emelet

SZAKÁGA(I):

/ Szakág (SZ):

Szénhidrogén

Kijelölés módja:

automatikus kijelölés

Automatikus érintettség vizsgálat eredménye:

– Publikus hálózati információk:

Van publikus hálózati elem a kérelemben megadott területen belül.

– Kivételi hálózati információk:

A kérelemmel érintett településeken kivételi hálózat nem található.

**MELLÉKLETEK:**

/ Fájlnév (azonosító):

KISBER\_Hrsz1034\_4\_KONCEPCIÓ.pdf (4637288)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2024.04.03.

Rögzítő neve:

Szücs Alexandra (555103403)

/ Fájlnév (azonosító):

KISBER\_Hrsz1034\_4\_Közműegyeztetéshez.pdf (4637289)

Típus:

terv

Rögzítés időpontja:

2024.04.03.

Rögzítő neve:

Szücs Alexandra (555103403)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### HIÁNYPÓTLÁSI INFORMÁCIÓK:

Hiánypótlás dátuma: 2024.05.08.

Kifejtés:

Tisztelt Preszly Tamás!

Csatolva küldöm a hiánypótlást. Bízom benne, hogy sikerült minden kérdésre választ adnom.

Amennyiben még szükség van valamilyen adatra, kérem keressen telefonon és igyekszem mielőbb pótolni.

Üdvözlettel:

Szücs Alexandra

Mellékletek:

Fájlnév:	KISBER_Hrsz1034_4_Közműegyeztetéshez_0507.pdf
Típus:	terv
Rögzítés időpontja:	2024.05.08.
Fájlnév:	Tervezői_nyilatkozat_Kisbér_HRSZ_1034_4.pdf
Típus:	egyéb
Rögzítés időpontja:	2024.05.08.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## KÖZMŰNYILATKOZAT EREDMÉNYE:

### ÜZEMELTETŐ NEVE:

ÉDV Északdunántúli Vízmű Zártkörűen Működő  
Részvénytársaság

### / ÉRINTETTSÉG

Érintett:

Igen

Rögzítés dátuma:

2024.04.11.

Ügyintéző neve:

Kindl Attila (499602109)

Ügyintéző telefon:

06301926690

Ügyintéző email cím:

kindl.attila@edvzrt.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*





E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.04.29.  
Ügyintéző neve: Csiszár Éva (201505797)  
Ügyintéző telefon: 06302556357  
Ügyintéző email cím: csiszar.eva@edvrt.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

Kifejtés:

Az alábbiakban megadjuk nyilatkozatunkat Kisbér, Szabadidőpark az angolparkban tervével kapcsolatban az e-közmű rendszeren 883666184 azonosító számon benyújtott kérelme alapján.

A tervezett munka érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő DN 300 AC szennyvízvezetékét.

A tervezett munka nem érinti a Társaságunk által üzemeltetett ivóvízvezetékét.

A Szabadidőpark építéséhez hozzájárulunk az alábbi feltételekkel:

A kialakítandó Szabadidőpark berendezései nem épülhetnek rá a meglévő szennyvíztisztító aknákra.

A szennyvízvezetékbe semmilyen módon nem vezethető be csapadékvíz, amennyiben a kialakítandó berendezésekről várhatóan befolya a csapadékvíz, úgy az érintett aknákat ki kell emelni a talajszintről a beruházás terhére.

Nehéz munkagépekkel a közművezeték feletti közlekedést, a vezetékre talpalást kerülni kell. A közműveinknél csak kézi földmunka végezhető a közműveink közelsége miatt. A keresztezésekénél, ül. megközelítéseknél betartandók az MSZ 7487:2021 előírásai.

A munka megkezdését be kell jelenteni, szakfelügyeletet kell rendelni az Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemtől a beruházás költségére. A munkaterület átadásáról és a műszaki átadásról értesítést kérünk.

A kivitelező köteles a vízközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: 06-80-426-426.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik. A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni. Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

Jelen nyilatkozatunk az E-közmű rendszeren kiadott nyilatkozat időpontjától 1 évig érvényes.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.05.08.  
Ügyintéző neve: Csiszár Éva (201505797)  
Ügyintéző telefon: 06302556357  
Ügyintéző email cím: csiszar.eva@edvrt.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

### Kifejtés:

Az alábbiakban megadjuk nyilatkozatunkat Kisbér, Szabadidőpark az angolparkban tervével kapcsolatban az e-közmű rendszeren 883666184 azonosító számon benyújtott kérelme alapján.

A tervezett munka érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő DN 300 AC szennyvízvezetékét.

A tervezett munka nem érinti a Társaságunk által üzemeltetett ivóvízvezetékét.

A Szabadidőpark építéséhez hozzájárulunk az alábbi feltételekkel:

A kialakítandó Szabadidőpark berendezései nem épülhetnek rá a meglévő szennyvíztisztító aknákra.

A szennyvízvezetékbe semmilyen módon nem vezethető be csapadékvíz, amennyiben a kialakítandó berendezésekről várhatóan befolya a csapadékvíz, úgy az érintett aknákat ki kell emelni a talajszintről a beruházás terhére.

Nehéz munkagépekkel a közművezeték feletti közlekedést, a vezetékre talpalást kerülni kell. A közműveinknél csak kézi földmunka végezhető a közműveink közelsége miatt. A kereszteződéseknél, ül. megközelítéseknél betartandók az MSZ 7487:2021 előírásai.

A munka megkezdését be kell jelenteni, szakfelügyeletet kell rendelni az Oroszlány-Kisbér Vízmű Üzemtől a beruházás költségére. A munkaterület átadásáról és a műszaki átadásról értesítést kérünk. A kivitelező köteles a vízközmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: 06-80-426-426.

A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik. A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek kell gondoskodni. Kérjük, hogy a kapcsolódó leveleikben a fenti iktatószámra hivatkozzanak.

Jelen nyilatkozatunk az E-közmű rendszeren kiadott nyilatkozat időpontjától 1 évig érvényes.

### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4681774
Fájlnév:	883666184 Kisbér, Szabadidőpark az angolparkban.pdf
Típus:	Egyéb
Rögzítés időpontja:	2024.04.29.
Rögzítő neve:	Csiszár Éva (201505797)
<b>ÜZEMELTETŐ NEVE:</b>	<b>E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt.</b>

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett:	Igen
Rögzítés dátuma:	2024.04.03.
Ügyintéző neve:	Csaba Johanna (108260049)
Ügyintéző telefon:	06304573708
Ügyintéző email cím:	johanna.csaba@eon-hungaria.com
Kifejtés:	<i>Nincs kiegészítés.</i>



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## / NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.04.19.  
Ügyintéző neve: Széplábi Zalán (114832830)  
Ügyintéző telefon: 06301798694  
Ügyintéző email cím: zalan.szeplabi@eon-hungaria.com  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

### Kifejtés:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonság-technikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Széplábi Zalán hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: zalan.szeplabi@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne, vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 35 munkanappal előbb kérjük bejelenteni! Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet fizetett szolgáltatás. Amennyiben igényét nem továbbítja társaságunk felé a fent megadott határidőig, de a tárgyi munkát elkezdik, abban az esetben a károkozásokért és az ebből adódó helyreállítási/javítási költségekért a károkozó felel, annak megfizetését tűrni köteles!

Kérem a csatolt Közműnyilatkozatban foglaltak maradéktalan betartását!

### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E - K Ö Z M Ű

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184

a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

## / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.05.13.  
Ügyintéző neve: Széplábi Zalán (114832830)  
Ügyintéző telefon: 06301798694  
Ügyintéző email cím: zalan.szeplabi@eon-hungaria.com  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltételekkel való megadásáról

### Kifejtés:

A részünkre megküldött tárgyi dokumentáció kivitelezéséhez a villamos energia ellátó rendszerünk üzembiztonsága szempontjából az alábbi észrevételekkel hozzájárulunk:

1./ hozzájárulásunk nem jelenti a tervdokumentáció műszaki tartalmának tételes ellenőrzését, illetve bírálatát. Nem mentesíti a tervezőt, beruházót és kivitelezőt az érvényben lévő szakmai, létesítési, valamint biztonság-technikai előírások maradéktalan betartása alól.

2./ A kivitelező köteles a –felvonulás előtt- írásban bejelenteni a Tatabányai Üzemnél (2800-Tatabánya, Március 15 u. 11./ Fax: 34/51-38-10) vagy Széplábi Zalán hálózat üzemeltetési területi referens e-mail: zalan.szeplabi@eon-hungaria.com

az alábbi munkafázisokat:

- munkaterület átadás-átvétel
- munka kezdése
- kivitelezés közbeni nyomvonal módosítás
- munkaterület takarása
- műszaki átadás-átvétel.

Amennyiben a munkálatok megkezdését a kivitelező nem jelenti be, és a hálózat megvalósulását, kivitelezés közben nem áll módunkban ellenőrizni, az elkészült munka átvételét kénytelenek leszünk megtagadni!

Ha feltárás/építés közben villamos kábel, légvezeték, tartóoszlop vagy egyéb berendezés megsérülne, vagy ennek veszélye állna elő, ezt azonnal be kell jelenteni a 06-40-330-330 telefonszámon.

Az azonnali beavatkozást igénylő esetek kivételével a bejelentést és a szakfelügyelet igénylését legalább 35 munkanappal előbb kérjük bejelenteni! Felhívjuk figyelmét, hogy a szakfelügyelet fizetett szolgáltatás. Amennyiben igényét nem továbbítja társaságunk felé a fent megadott határidőig, de a tárgyi munkát elkezdik, abban az esetben a károkozásokért és az ebből adódó helyreállítási/javítási költségekért a károkozó felel, annak megfizetését tűrni köteles!

Kérem a csatolt Közműnyilatkozatban foglaltak maradéktalan betartását!

### Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl nem biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4667015  
Fájlnév: Közmű.pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2024.04.19.  
Rögzítő neve: Széplábi Zalán (114832830)

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan  
Működő Részvénytársaság

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Nem  
Rögzítés dátuma: 2024.04.03.  
Ügyintéző neve: Gellért Tamás (457668806)  
Ügyintéző telefon: +3696519201  
Ügyintéző email cím: gellert.tamas@telekom.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*

**ÜZEMELTETŐ NEVE:**

MVM Égáz-Dégáz Földgázhálózati Zrt.

/ ÉRINTETTSÉG

Érintett: Igen  
Rögzítés dátuma: 2024.04.11.  
Ügyintéző neve: Preszly Aladár Tamás (452460061)  
Ügyintéző telefon: 06202808232  
Ügyintéző email cím: preszly.tamas@mvm.hu

Kifejtés:

*Nincs kiegészítés.*



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

✓ E-közmű által hitelesítve.

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

#### / HIÁNYPÓTLÁS KÉRÉS

Rögzítés dátuma: 2024.04.18.  
Ügyintéző neve: Preszly Aladár Tamás (452460061)  
Ügyintéző telefon: 06202808232  
Ügyintéző email cím: preszly.tamas@mvm.hu  
Típus: hiánypótlást kér  
Kifejtés:

Nyilvántartásunk alapján a tervezett építmény, létesítmény gázvezetékét vagy biztonsági övezetét érinti. Az adatszolgáltatási jegyzőkönyvben megfogalmazott követelményekkel kérném a terv kiegészítését, a hiányosságok pótlását.

Kérem a gázvezeték nyomvonalának és a hozzá tartozó gépi földmunka tilalmi övezetnek, valamint a műszaki leírásban a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII-as törvény végrehajtására kiadott 20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet 37-38 §-ának feltüntetését.

#### / HIÁNYPÓTLÁS UTÁNI NYILATKOZAT

Rögzítés dátuma: 2024.05.16.  
Ügyintéző neve: Preszly Aladár Tamás (452460061)  
Ügyintéző telefon: 06202808232  
Ügyintéző email cím: preszly.tamas@mvm.hu  
Típus: nyilatkozat a hozzájárulás feltétel nélküli megadásáról

Kifejtés:

Feltétel nélkül hozzájárulok a(z) 883666184 azonosítószámon benyújtott kérelemben foglaltak szerinti, a közművezeték környezetében végzendő munkák megvalósításához.

Egyéb:

Jelen kérelem kapcsán az e-közmű rendszer felé kötelezően nyújtandó térképi adatszolgáltatáson túl biztosítottam közműhálózati elemekre vonatkozó szakági információkat.

#### / MELLÉKLETEK

Fájlazonosító: 4664500  
Fájlnév: Előzetes adategyeztetési jegyzőkönyv.pdf  
Típus: Dokumentum  
Rögzítés időpontja: 2024.04.18.  
Rögzítő neve: Preszly Aladár Tamás (452460061)



E-KÖZMŰ

KÖZMŰNYILATKOZAT / 883666184  
a kérelmező számára

 **E-közmű által hitelesítve.**

A 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet alapján.

/ MELLÉKLETEK

Fájlazonosító:	4664501
Fájlnév:	gázvezeték nyomvonal.pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.04.18.
Rögzítő neve:	Preszly Aladár Tamás (452460061)
Fájlazonosító:	4711613
Fájlnév:	Közműnyilatkozat (nem érint).pdf
Típus:	Dokumentum
Rögzítés időpontja:	2024.05.16.
Rögzítő neve:	Preszly Aladár Tamás (452460061)