

STATIKUS TERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott tartószerkezet tervező az épület tetőszerkezetével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Épület helye/hrsza:

Családok Átmeneti Otthona

2870 Kisbér, Perczel Mór utca 36. hrsz.: 1735/5

Tartószerkezet tervező/száma:

Lencsés Gábor T-08-0915

9172 Győrzámoly, Szabadság út. 40.

Nyilatkozat tárgya:

**Tetőszerkezet állékonyságának vizsgálata utólagosan
elhelyezendő napelemek többletterhei miatt**

A helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az épület héjazata több helyen sérült, mielőbbi cserére szorul. Héjazat csere után a fedélszék fa szerkezete a szarufák pallókkal történő megerősítése után alkalmas a napelemek elhelyezése által keletkező többlet terhek viselésére.



Győr, 2025.06.05.



.....
tartószerkezet tervező
T-08-0915