



Kisbér Város Önkormányzata

2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

Tárgy: **Kisbér, Szent János téren** található közúti híd vizsgálata

Tisztelet **Sinkovicz Zoltán** polgármester Úr!

Megbízásuk szerint elkezdtük a **Kisbér, Szent János téren** található közúti és gyalogos híd tartószerkezeti felülvizsgálatát. A vizsgálat eredményéről statikus szakértői véleményt készítünk és a lehetőségeknek megfelelően javaslatot is teszünk a híd szerkezetének megerősítésére.

A híd felmérését és teherhordó szerkezetek feltárását 2025. június 18-án elvégeztük. Az ellenőrzéseink alapján a következőket állapítottuk meg:

A híd korábban történt lezárása a jelentős károsodások miatt indokolt volt.

A közúti forgalomban közlekedő kamionok, nyerges vontatók összsúlya 40 t lehet. A híd megerősítés nélkül a megadott terhelést nem képes elviselni. A híd legnagyobb károsodásai (boltozat beszakadások, mállások) a szerkezet szélső részein a forgalomtól elzárt részen történtek.

Jelenleg az útpályát és a hidat 3,5 t korlátozással meg lehet nyitni. A beszakadt zöldterületi részt és a gyalogjárdát továbbra is le kell zárni.

A végleges szakvéleményben a megerősítés után a híd teherbírását meg fogjuk határozni.

Tatabánya, 2025. június 27.

.....
Gécsék Jenő
okl. építőmérnök
hídszerkezeti tervező, szakértő
HT, SZÉS 12 11-0367