

Iványiné Kele Márta igazgató
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

2870 Kisbér,
Városház tér 1.

Tárgy: Árajánlat a tűzjelző-rendszer I. ütemű cseréjére.

Kedves Márta!

Az épületben üzemelő tűzjelzőközpont és a hozzá tartozó eszközök életkora megközelíti a 20 évet, melynek következményeként egyre több eszköz hibásodik meg, és téves tűzjelzést generál. A tűzjelzőközpont tápegysége, valamint a hurokkártyák is voltak már javítva, ebből fakadóan a műszaki hibák mennyisége és a működési idő nem meghatározható. A rendszer elhasználódása miatt (20 év) annak cseréje javasolt. Mivel az új és a régi központ, valamint a rá csatlakoztatott eszközök kompatibilisek, így a csere több lépcsőben is kivitelezhető. Lehetséges az első körben a tűzjelzőközpont és azon érzékelők cseréje, melyek jobban ki vannak téve az időjárási viszontagságoknak (padlástér, álmennyezeti helyek stb.). Ezzel a megoldással kivitelezhető, hogy az épület sokáig ne maradjon védelem nélkül, mert az új központ üzembehelyezése után a régi eszközök felprogramozhatók és cseréjükig tovább tudnak működni. Ezzel egy időben a hozzá nem férhető, épített mennyezet feletti érzékelőkhöz revíziós ajtóhely kialakítása és az ajtó beépítése is szükséges. A tűzjelző rendelkezésre álló rajzai nem egyeznek meg a megvalósult rendszerrel, melyeket szükséges a valóságnak megfelelően elkészíteni. **Természetesen, mivel a tűzjelzőközpont cseréje ugyanolyan típusúra történik, mint a jelenlegi, csak annak egy újabb verziója kerül beépítésre, így nem szükséges az engedélyeztetési és használatba vételi eljárás lefolytatása a katasztrófavédelem felé.**

TŰZJELŐ RENDSZER JAVÍTÁSA, I. ÜTEM

Megnevezés	Db. szám	Egys.ár	Ár
808003 ESSER IQ8 Control C 2 hurkos tűzjelző központ	1	669 000	669000
786011 ESSER IQ8 Kezelő 8000C/M központhoz, magyar	1	196 400	196400
772477 ESSER Periféria kártya 1mikromodul csatlakozó 8000C/M	1	104 950	104950
784382 ESSER analóg hurokm. 127 cím	2	125 000	250000
805590 ESSER IQ8 Érzékelő aljzat	20	4 610	92200
802374 ESSER optikai füstérzékelő	20	26 800	536000
12V /12Ah akkumulátor	2	15 590	31180
30x30-as revízió ajtó	4	6 500	26000
Anyagár összesen			1905730
Munkadíj:			220000
Kiszállási díj			60120
Bekerülés összesen			2185850

- Vállalási díj: 2 185 850,-Ft +Áfa

A jelenlegi ajánlat csak a központot, annak cseréjét, programozását, valamint a padlásterekben lévő érzékelők cseréjét, programozását tartalmazza.

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t nem tartalmazzák!

Az ajánlat érvényessége 30 nap.

Az ajánlatban szereplő bármely eszköz gyártásának megszűnése esetén, vagy ha a beszerezhetősége akadályozott, fenntartjuk a jogot, hogy azzal azonos specifikációval, minőséggel és árral rendelkező eszközzel helyettesítsük.

Mór, 2025. szeptember 29.

Tisztelettel:

MÓR-VÉD SECURITY KFT.
8060 Mór, Millennium tér 3/B Fsz. 2.
Adószám: 11733618-2-07
Mobil: +36 30/979 7033

Szűcs Ferenc
üzgyvezető