

STATIKUS TERVEZŐI ÁLLÁSFOGLALÁS

Alulírott tartószerkezet tervező a nevezett épülettel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

Épület helye/hrsza: *2870 Kisbér, Deák F. u. 71. - 1122/2 hrsz.*

Tartószerkezet tervező/száma: *Lencsés Gábor T-08-0915*
9172 Győrzámoly, Szabadság út. 40.

Nyilatkozat tárgya: *lakóépület tartószerkezeti véleményezése*

A helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy a tárgyi épület elhanyagolt, részben évek óta lakatlan, részben lakott. A téglafalazatok állékonyak, repedésmentesek de a fa födéme az állandó beázások és csőtörések miatt közel életveszélyes állapotban vannak.

Javasolom az épület mellé utólag engedély nélkül épített „épületek” elbontását mivel kialakításuk ismeretlen anyagok beépítésével készült és szemrevételezés alapján szakszerűtlenül kialakított.

Javasolom továbbá az összes födém és a fedélszerkezet cseréjét.

Győr, 2026.01.22.



.....
tartószerkezet tervező
T-08-0915